



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 CNPJ:

46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: isenta

FONE (19) 3575-9000

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

Edital de Licitação nº 046/2022

Tipo de Licitação: “Menor Valor Unitário”

Processo Administrativo nº 491/2022

Modalidade **Pregão Eletrônico nº 027/2022 – SRP**

DO QUESTIONAMENTO

Foi recebido via e-mail pedido de esclarecimentos quando ao Pregão em Referência :

Empresa Renova Medição, inscrita no CNPJ 28.470.827/0001-88, com interesse em participar do Pregão Eletrônico nº 027/2022 – SRP, vem por meio deste apresentar o seguinte esclarecimento quando ao objeto do edital:

No presente edital foi solicitado “HIDROMETRO UNIJATO(...) COM CONEXÕES EM PVC (...). Saliemos que tem se tornado mais caro em relação aos custos as conexões em PVC e mais difícil de ser encontrado (aumentando o prazo de entrega), pois o mesmo pode ser substituído pelo material PP (Polipropileno), sendo que o mesmo contém a mesma resistência e demais propriedades que não interfere na qualidade do produto.

Visando a ampla competitividade e isonomia, solicitamos que seja aceito também as conexões no material PP.

Por ser questionamento técnico, foi solicitado ao secretário municipal Engº Edivan Ferreira de acerda, no qual responde:

R: Tendo em vista que o material em PP apresenta resistência mecânica e durabilidade equivalente ao material PVC, esta Secretaria Municipal de Saneamento Básico, **aceita as conexões porcas e tubetes** tanto em material PP, como em PVC, na cor Azul.

Itirapina 29 de agosto de 2022.

Eliane Aparecida Martins Garcia

Pregoeira

* Assinado no original