PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA



Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46 CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115 FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

DA: Secretaria de Saneamento Básico Para: Divisão de Licitações e Compra

Data: 12/01/2023

Prezada,

Tendo em vista o (s) questionamento (s) realizados referentes ao Edital 79/2022 do Pregão Eletrônico 44/2022, neste sentido segue os esclarecimentos.

1. QUESTIONAMENTO:

Pergunta: Solicitamos gentilmente, a informação: quantos sistemas de água cadastrados existem no modelo DATASUS na área urbana? Desde já agradecemos pela atenção, aguardando retorno.

Resposta:

Prezado Senhor (a),

Bom dia,

Em atenção à pergunta formulada por vossa senhoria, informamos que sistema de abastecimento do município é composto por 09 poços tubulares profundos disposto da seguinte forma:

- 1. Sistema Vila Garbi Sede do município;
- 2. Sistema Nova Itirapina Sede do município;
- 3. Sistema Jardim do Sol Sede do município;
- 4. Sistema Broa Localizado a aproximadamente 10 Km da Sede do município (composto por 02 poços e 02 reservatórios);
- 5. Sistema Itaqueri da Serra Localizado a aproximadamente 23 Km da Sede do município;
- 6. Sistema Planalto Serra Verde Localizado a aproximadamente 15 Km da Sede do município;
- 7. Sistema ubá 01 Localizado a aproximadamente 06 Km da Sede do município;
- 8. Sistema Ubá 02 Localizado a aproximadamente 05 Km da Sede do município;

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo.

Att.

Eng.º Edivan Ferreira de Lacerda Sec. Municipal de Saneamento Básico

licitaca₀6

Enviado em:

De:

Eng3 - Edivan <eng3@itirapina.sp.gov.br> quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 08:53

Para:

'licitacao6'

Assunto:

RES: Solicitação de esclarecimento

Prezado Senhor (a),

Bom dia,

Em atenção à pergunta formulada por vossa senhoria, informamos que sistema de abastecimento do município é composto por 09 poços tubulares profundos disposto da seguinte forma:

- Sistema Vila Garbi Sede do município;
- 2. Sistema Nova Itirapina Sede do município;
- 3. Sistema Jardim do Sol Sede do município;
- Sistema Broa Localizado a aproximadamente 10 Km da Sede do município (composto por 02 poços e 02 reservatórios);
- Sistema Itaqueri da Serra Localizado a aproximadamente 23 Km da Sede do município;
- Sistema Planalto Serra Verde Localizado a aproximadamente 15 Km da Sede do município;
- 7. Sistema ubá 01 Localizado a aproximadamente 06 Km da Sede do município;
- 8. Sistema Ubá 02 Localizado a aproximadamente 05 Km da Sede do município;

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. Att,





De: licitacao6 [mailto:licitacao6@itirapina.sp.gov.br] Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 15:58

Para: eng3@itirapina.sp.gov.br

Cc: 'licitacao' < licitacao@itirapina.sp.gov.br>; samuelageneroso@gmail.com; contratos@itirapina.sp.gov.br

Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimento

Boa tarde, Edvan.

Segue e-mail recebido referente a esclarecimentos sobre o pregão eletrônico 44/2022.

Por gentileza, responder com cópia a todos mencionados neste e-mail.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,



Rosimere Ap. de Souza Ribeiro Auxiliar Administrativo Licitação e Compras Prefeitura Municipal de Itirapina



(19) 3575-9000



licitacao6@itirapina.sp.;



www.itirapina.sp.gov.br



Av. Hum, nº 106 - Centr

De: licitacao [mailto:licitacao@itirapina.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 15:50
Para: 'licitacao6' < licitacao6@itirapina.sp.gov.br >
Assunto: ENC: Solicitação de esclarecimento

De: pregaoeletronico@bbmnet.com.br [mailto:pregaoeletronico@bbmnet.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 14:54

Para: <u>licitacao@itirapina.sp.gov.br</u>
Assunto: Solicitação de esclarecimento

	Solicitação de esclarecimento	
Edital / Aviso:00044/2022		
Data da postagem: 11/01	/2023	
	entilmente, a informação: quantos sistemas de água cadastrados exi a? Desde já agradecemos pela atenção, aguardando retorno.	stem no modelo

Endereço Eletrônico para obter integra do Edital / Aviso e alterações:

https://www2.bbmnet.com.br

