



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

Pergunta: Boa tarde! Sobre o item 66, (LACRE SEGURANCA POLICARBONATO AZUL 40CM COM CORDOALHA FIXA EM AÇO DE 40CM), cita-se na norma "NORMA VIGENTE". Vocês podem disponibilizar essa norma vigente ou indicar o caminho, pois não está presente no edital nem no TR. Possuo um modelo que pela descrição se encaixa perfeitamente, porém se existe algum modelo específico homologado junto ao órgão, provavelmente não poderei participar. Grato e qualquer dúvida estou a disposição.

Resposta ao questionamento apresentado:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LACRE CORDOALHA DE AÇO

Lacre de segurança para hidrômetro com as seguintes características:

1. Confeccionado em policarbonato/termoplástico; ou outro material também com alta resistência a intempéries (mínimo 10 anos);
2. Com cordoalha de aço galvanizado, mínimo de 7x7 trançados ou em espiral;
3. Resistência mínima à ruptura de 130 kgf;
4. Diâmetro máximo total do cabo de 1,7mm;
5. Cabo do cabo de aço com revestimento em PVC transparente, tamanho: 40cm;
6. Fechamento ergonômico e ajustável e/ou Mecanismo de trava de segurança interno anti-retorno do cabo de aço;
7. 02 furos: 01 furo fixo com cordoalha e 01 furo livre para passagem e ajuste;
8. Na Cor: azul;
9. Nome "DAE" com o ano de fabricação estampado em baixo relevo ou gravação a laser;
10. Numeração sequencial de 07 dígitos estampada em alto ou baixo relevo, cor branca;
11. A fabricação de cada lote com numeração sequencial ficará condicionada à autorização da DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE;
12. Com parafuso auto quebrante ou sistema semelhante;
13. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação e intempéries climáticas;
14. Acondicionamento: embalagem plástica ou equivalente, identificada com no mínimo o fabricante, intervalo da numeração e quantidade;
15. Capacidade por embalagem: fixa em 100 unidades,

Atenciosamente,

Eng.º Edivan Ferreira de Lacerda
Chefe Divisão Água e Esgoto