



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115

FONE (19) 3575-9000/9005 FAX (19) 3575-9021

Prezados Senhores,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

A RHS Controls - Recursos Hídricos e Saneamento Ltda, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.971.854/0001-31, neste ato representada pelo Sr. Ariel Accorsi,

Vem solicitar o seguinte esclarecimento:.

a) Levantamento e identificação de interferências (galerias de águas pluviais, redes elétricas e telefônicas, redes de distribuição de água, linhas de recalque e coletores, entre outros) junto às empresas e/ou órgãos responsáveis, através de dados cadastrais existentes, com fornecimento de cópias dos dados obtidos, bem como a execução de sondagens manuais, transversalmente às linhas que estiverem sendo projetadas, indicando nos elementos próprios às interferências detectadas e que servirão para definir os traçados mais apropriados. Estas sondagens deverão ser executadas no mínimo a cada 100 metros no caminhamento das obras, transversalmente às mesmas, com as dimensões de 3,00 x 0,80 x 0,40 metros ou equivalente em volume;

Perguntamos: considerando as bacias de contribuições dispostas no Termo de Referência e os caminhos propostos e baseando-se na descrição acima do "levantamento e identificação de interferências", ocorre a necessidade de levantamento de **PVs** assim como execução de **Sondagem**. Temos a considerar que estes levantamentos são os relevantes quanto a parcela financeira para a execução, assim solicitamos que seja informado um quantitativo mínimo previsto para a execução nos projetos, visto que as licitantes apresentem em sua proposta financeira valores compatibilizados a execução e não meramente ilustrativos. Desta forma o município terá como fiscalizar e subsídios em quantidades e qualidade final de projeto a ser executado.

Agradecemos antecipadamente,

Att,

**Ariel Accorsi**

Diretor Presidente

RHS Controls - Recursos Hídricos e Saneamento Ltda.

E.Mail: [ariel@rhs-controls.com.br](mailto:ariel@rhs-controls.com.br)





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA**

Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115

FONE (19) 3575-9000/9005 FAX (19) 3575-9021

### **Resposta**

Conforme descrito no **Termo de Referência**, de forma clara, estas sondagens deverão ser executadas no mínimo a cada 100 metros no caminhamento das obras propostas em projeto, transversalmente às mesmas, com as dimensões de 3,00 x 0,80 x 0,40 metros ou equivalente em volume.

O quantitativo exato deve variar em percentuais insignificantes de acordo com o caminhamento possível, considerando a topografia a ser executada.

Dessa forma, mensurar antecipadamente ao levantamento topográfico de forma precisa torna-se impossível, portanto, o mínimo de 100 metros entre as sondagens foi o estipulado em Termo de Referência.

Este é nosso parecer, salvo melhor juízo.

**Itirapina, 22 de agosto de 2023.**

**Eng.º Edivan Ferreira de Lacerda**  
Secretário Municipal de Saneamento Básico